

## I. Voraussetzung

Die unit+ ist über einen Browser erreichbar.

## II. Hinweis

Diese Anleitung gilt nicht für die Gerätetypen unit und unit+ V2.

## III. Vorgehen

Nach dem Entpacken der ZIP-Datei finden Sie die Firmware-Datei „package\_ewiom\_v2.XXES.tar.bz2“ vor.

Starten Sie den Browser und rufen Sie die IP-Adresse (Standard: 192.168.0.111) der unit+ auf und melden Sie sich am Gerät an (Standard: *LogIn-Status* Administrator; *Passwort* admin):



Willkommen auf dem EWIO-MI!

Bitte loggen Sie sich ein.  
Je nach Login-Status haben Sie unterschiedliche Rechte auf dem System.

Login-Status:

Passwort:

Status 'Administrator':  
In diesem Status können sämtliche Einstellungen vorgenommen werden.

[INFO](#) [SPRACHE/LANGUAGE](#)

Navigieren Sie links unter Gerät zu **Konfiguration** → **Allgemein** → **Gerätebasis**:



**econ**

EWIO -> BROWSER   BROWSER -> EWIO   LOGOUT

**EWIO-UNIT-TestBox**

- EWIO-M
  - Gerät
    - Konfiguration
      - Allgemein**
        - Gerätebasis**
        - Speicher
        - Systemzustand
        - Passwort
        - LAN
        - WLAN
        - Zeiteinstellung
      - IO
        - IO erweitert
      - Daten
        - Links
        - Applikationen
        - MBus
        - Modbus
        - Datenserver
        - Dateitransfer

**Gerätebasis**

Gerätenamen:

HW-Basis

Seriennummer

MAC-Adresse

Firmware-Version

Package-Version

Kernel


Root-FS

Userspace


☐ Gerät neu booten

Änderungen an dieser Seite sind mit besonderer Vorsicht vorzunehmen.


Unter **Update Package** können Sie jetzt bei **Datei auswählen** die heruntergeladene Firmware-Datei (package\_ewiom\_v2.XXES.tar.bz2) auswählen und mit **Absenden** auf das Gerät übertragen:



Nach dem Hochladen der Firmware auf die unit+ erscheint folgende Meldung. Hier **OK>>>** klicken:



Nach dem Klicken auf **Install** wird das Firmware Update durchgeführt. Nach der Installation startet das Gerät neu und ist nach ca. 2 Minuten wieder per Browser erreichbar.



Erstellungsdatum: 11.12.2020

Version: 1.00

© econ solutions GmbH